

Obec Trenčianske Stankovce

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 22.4.2024

Názov materiálu: Výstavba novej kioskovej transformačnej stanice v obci Trenčianske Stankovce

Materiál obsahuje: Žiadosť ,Zákres územia
Spracoval: Mgr. Ďurišová

Predkladá: JUDr. Markech podpis

Dôvodová správa :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6 816 47 Bratislava, má záujem realizovať stavbu, ktorej súčasťou bude výstavba novej kioskovej transformačnej stanice v obci Trenčianske Stankovce. Nová kiosková trafostanica typu Haramia EH8 var.B nahradí existujúcu pôvodnú zastaralú stĺpovú trafostanicu č. 0066-402.

Začatie prípravy projektu je podmienené Vaším súhlasným stanoviskom k budúcemu možnému odpredaju časti pozemku z parcely č. KN-C 1743/1, k.ú. Veľké Stankovce, ktorá je vo vlastníctve obce.

Zákres územia, kde je možnosť osadenia transformačnej stanice (presné umiestnenie bude známe až po geodetickom zameraní všetkých inžinierskych sietí a začatí projektovej prípravy) vid' príloha. Rozmer odkupovaného pozemku bude cca 4,9x5,3m. Pričom rozmer uvažovanej kioskovej transformačnej stanice bude len 2,3x1,9m a vo zvyšku pozemku bude umiestnená uzemňovacia sústava. Ponúknutá predbežná cena podľa cenovej kalkulačky za odkúpený m2 je 50,-€/m2.

Západoslovenská distribučná a.s. verí, že s odpredajom časti pozemku bude OZ súhlasiť, nakoľko stavba zabezpečí zvýšenie kapacity siete pre pripojenie nových odberných miest, fotovoltických elektrární , riešenie elektromobility a zvýši sa spoľahlivosť a kvalita dodávky elektrickej energie

Samotná kúpa pozemku bude predmetom samostatného rokovania, ktoré zabezpečí Tím projektového inžinieringu spoločnosti, momentálne požadujú len predbežný súhlas.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach

- a) prerokovalo žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6 816 47 Bratislava zo dňa 08.4.2024,

súhlasí so zámerom budúceho odpredaja časti pozemku z parc. č. C-KN č. 1743/1 k.ú. Veľké Stankovce cca 4,9 x 5,3 m z dôvodu osadenia transformačnej stanice a uzemňovacej sústavy, po geodetickom zameraní všetkých inžinierskych sietí v zmysle projektovej dokumentácie a po doložení znaleckého posudku. Cena bude stanovená dohodou a avšak nie nižšia ako cena uvedená v znaleckom posudku.